



SERV/FCV
Expediente
SP 2017/1089

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA
PROYECTOS, OBRAS Y SERVICIOS

ASUNTO: SP - DECIMOCTAVA REUNION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL CONVENIO DE FINANCIACION DE LAS INSTALACIONES DE SANEMAIENTO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, LA EMPRESA MIXTA AGAMED, S.A. Y LA ENTIDAD DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDU. DE LA CODAD. VALENCIANA

En relación con la última reunión celebrada por la Comisión de seguimiento arriba indicada, celebrada en el Ayuntamiento de Torrevieja el pasado 7 de junio de 2017, adjunto se acompañan los datos estadísticos correspondientes a las anualidades de 2014, 2015 y 2016 relativos al saneamiento de aguas residuales de la EDAR de Torrevieja a la cual también llegan las aguas residuales procedentes de Los Montesinos:

INSTALACION: EDAR TORREVIEJA		AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016
UNIDADES	Ud.	Uds	Uds.	Uds.
Potencia eléctrica instalada Bb	kW	14.761,20	14.761,20	14.761,00
Energía eléctrica consumida Bb	kWh	1.323.964,00	1.266.450,00	1.239.510,00
Potencia eléctrica instalada	kW	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Energía consumida en la EDAR	kWh	4.733.287,00	5.059.151,00	4.820.060,00
Energía Evacuación Agua	kWh	2.064.979,00	2.126.113,00	2.126.113,00
Energía total consumida	kWh	6.798.266,00	7.185.264,00	6.946.173,00
Reactivo polielectrolito aniónico	kg	0,00	0,00	0,00
Reactivo polielectrolito catiónico	kg	15.118,00	15.992,00	17.695,00
Sal férrica para olores	kg	342.470,00	358.837,00	410.529,00
O2 líquido para olores	kg	115.699,00	118.700,00	117.014,00
Nitrato cálcico tratamiento de olores	kg	50.978,00	50.579,00	50.888,00
Ácido nítrico para limpieza tubos ultravioleta	kg	450,00	450,00	450,00
NaClO, hipoclorito para desinfección de filtros	kg	138.816,00	137.581,00	138.993,00
NaOH (desodorización)	kg	36.000,00	35.506,00	34.990,00